2025年度 5月

維持管理状況（工場設置計器の測定結果）

施設名	立川市クリーンセンター
住所	立川市泉町2002番地

			基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
１号炉	一般廃棄物	種類		可燃ごみ												
		焼却量（t）		1555.76	2255.46											3811.22
	燃焼ガス温度	測定を行った位置		焼却炉出口												
		測定結果（℃）MIN	800以上	895	899											
		MAX		986	1029											
	集塵機に流入する燃焼ガス温度	測定を行った位置		集塵機入口												
		測定結果（℃）MIN	200以下	168	168											
		MAX		171	171											
	排ガス中の一酸化炭素濃度（1時間平均）	測定を行った位置		煙突中段部												
		測定結果（ｐｐｍ）MIN	100以下	2	2											
		MAX		21	27											
2号炉	一般廃棄物	種類		可燃ごみ												
		焼却量（t）		1547.67	486.09											2033.76
	燃焼ガス温度	測定を行った位置		焼却炉出口												
		測定結果（℃）MIN	800以上	875	910											
		MAX		994	968											
	集塵機に流入する燃焼ガス温度	測定を行った位置		集塵機入口												
		測定結果（℃）MIN	200以下	169	169											
		MAX		171	170											
	排ガス中の一酸化炭素濃度（1時間平均）	測定を行った位置		煙突中段部												
		測定結果（ｐｐｍ）MIN	100以下	3	3											
		MAX		35	4											

2025年度 5月

維持管理状況（ばい煙測定結果）

施設名	立川市クリーンセンター
住所	立川市泉町2002番地

			基準値										
1号炉	排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度	測定を行った位置		煙突中段部									
		採取した年月日		令和7年4月2日	令和7年5月1日								
		測定結果を得られた日		令和7年4月25日	令和7年5月30日								
		硫黄酸化物(ppm)	10	1.4	0.69								
		ばいじん(g/㎥)	0.005	< 0.001	< 0.001								
		塩化水素(ppm)	10	2.3	1.5								
		窒素酸化物(ppm)	40	27	26								
		水銀（μg/㎥N)	30	0.14	0.17								
2号炉	排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度	測定を行った位置		煙突中段部									
		採取した年月日		令和7年4月3日									
		測定結果を得られた日		令和7年4月25日									
		硫黄酸化物(ppm)	10	3.6									
		ばいじん(g/㎥)	0.005	< 0.001									
		塩化水素(ppm)	10	4.0									
		窒素酸化物(ppm)	40	27									
		水銀（μg/㎥N)	30	0.08									

2025年度 5月

維持管理状況（ばいじん除去日とダイオキシン類測定結果）

施設名	立川市クリーンセンター
住所	立川市泉町2002番地

			基準値										
１号炉	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日	ボイラ設備		スートブロワにより毎日実施									
		集じん機		パルスジェットにより毎日実施									
		その他清掃											
	排ガス中のダイオキシン類	採取した位置		煙突中段部									
		採取した年月日		令和7年4月2日	令和7年5月1日								
		測定結果を得られた日		令和7年4月25日	令和7年5月30日								
		測定結果(ng-TEQ/㎥)	0.01	0.00077	0.00083								
２号炉	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日	ボイラ設備		スートブロワにより毎日実施									
		集じん機		パルスジェットにより毎日実施									
		その他清掃											
	排ガス中のダイオキシン類	採取した位置		煙突中段部									
		採取した年月日		令和7年4月3日									
		測定結果を得られた日		令和7年4月25日									
		測定結果(ng-TEQ/㎥)	0.01	0.00330									

2025年度 5月

維持管理状況（焼却灰等の放射線量測定結果）

1. 焼却灰の測定結果

放射性セシウム濃度		単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
灰	焼却灰	Bq/kg	＜検出下限値	＜検出下限値										
	飛灰	Bq/kg	39	41										

2. 空間放射線量（敷地境界）の測定結果

東	μSv/h	0.0580	0.0478										
西	μSv/h	0.0366	0.0462										
南	μSv/h	0.0468	0.0516										
北	μSv/h	0.0548	0.0464										
バックグランド	μSv/h	0.0494	0.0468										